

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр п.Ачит»

623230 Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Свободы, д. 2, тел.факс (34391) 7-11-63, E-mail: rkczm@bk.ru
ИНН 6637003642 / КПП 663701001, ОГРН 1046601055093,

А К Т

Проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования (приборов)

«20» мая 2022г.

р.п.Ачит.

Комиссия в составе директора ООО «РКЦ п.Ачит» Моисеевой Т.С., мастера ЖЭУ Шубина Г.В., рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту жилых зданий Бельков П.А., Произвели проверку дымовых и вентиляционных каналов в МКД по адресу:

п.г.т. Ачит ул. Кривоzubова 109

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок, и наращивания дымовых и вентиляционных каналов)

Газовый прибор ПГ количество 60 газовый прибор: тип (марка) _____

При проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах на срок до сентябрь года; 2022 года
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах по причине:
 - отсутствие тяги в вентканалах _____
 - самовольная переделка вентиляционных каналов _____
 - нет доступа в квартиры _____

Директор ООО «РКЦ п.Ачит» _____

Мастер ЖЭУ ООО «РКЦ п. Ачит» _____

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту Ж/З _____

Моисеева Т.С.

Шубин Г.В.

Срок действия акта: для дымоходов _____

для вентканалов _____

сентябрь 2022 года

