

Российская Федерация
**Общество с ограниченной ответственностью
«Расчетно-кассовый центр п.Ачит»**

623230 Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Свободы, д. 2, тел.факс (34391) 7-11-63, E-mail: rkczm@bk.ru
ИНН 6637003642 / КПП 663701001, ОГРН 1046601055093,

А К Т

Проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования (приборов)

«24» мая 2022г.

р.п.Ачит.

Комиссия в составе директора ООО «РКЦ п.Ачит» Моисеевой Т.С., мастера ЖЭУ Шубина Г.В., рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту жилых зданий Бельков П.А., Произвели проверку дымовых и вентиляционных каналов в МКД по адресу:

п.г.т. Ачит ул. Ленина д. 9

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок, и наращивания дымовых и вентиляционных каналов)

Газовый прибор ПГ количество 24 газовый прибор: тип (марка) —

При проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах на срок до сентябрь года; 2022 г.
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах по причине:
 - отсутствие тяги в вентканалах —
 - самовольная переделка вентиляционных каналов —
 - нет доступа в квартиры —

Директор ООО «РКЦ п.Ачит» _____
Мастер ЖЭУ ООО «РКЦ п. Ачит» _____

Моисеева Т.С.
Шубин Г.В.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту Ж/З Бел Бельков



Срок действия акта: для дымоходов _____
для вентканалов сентябрь 2022 г.